



水質検査結果書

受付番号 YR-2409545-4-2

令和6年9月26日

忍野村役場 様

令和6年9月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第227号
建築物飲料水水質検査業 山梨県中北4水第1号
環境計量証明事業所 山梨県登録濃証第2号
作業環境測定機関 山梨労働局19-7号
株式会社 環境計量センター
代表取締役 池田 賢人
山梨検査所:山梨県南アルプス市宮沢129番地の1
電話: 055-284-8131 FAX: 055-284-8132

施設名	上水道	受付方法	採取		
		検水の種類	原水		
採水場所	新第3取水場	水温/気温	12.2℃ / 23.0℃	残留塩素	-
採水年月日	令和6年9月9日 11時12分	天候	前日 晴	当日 晴	
採取者	株式会社 環境計量センター 新海忠恭	検査方法	平成15年健水発第1010001号		
検査責任者	検査課 係長 小野司	検査期日	令和6年9月9日～令和6年9月21日		

*当方採取以外については、依頼者のお申出により記入しました。

項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L未満	0.00005mg/L以下(暫定) (PFOS及びPFOAの和として)
備考		

*記載された検査結果は、検査された試料のみに関するものです。