

令和7年度

忍野村役場 平山水系 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月23日	5月12日	6月9日											最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0											0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－											－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－											－	－	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－											－	－	－	0.8	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－											－	－	－	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－											－	－	－	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－											－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－											－	－	－	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－											－	－	－	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.10
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.006未満											0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.009未満											0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－											－	－	－	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.04											0.04	0.04	0.04	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－											－	－	－	8.1	8.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－											－	－	－	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	4.4	4.3											4.5	4.3	4.4	4.6	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	86											86	86	86	87	86
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	160											160	160	160	170	170
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－											－	－	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイノボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－											－	－	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－											－	－	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.7	7.7	7.7											7.7	7.7	7.7	7.8	7.9
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし											－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1											0.1	0.1未満	－	0.1未満	0.4
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	14.1	15.9	15.6											15.9	14.1	15.2	23.4	23.5
—	気温	℃	－	15.1	15.1	19.0											19.0	15.1	16.4	27.4	27.1
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.3											0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合											－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。