令和8年度

忍野村役場　平山水系　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月28日	5月11日	6月8日	7月13日	8月17日	9月14日						最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	0.7						0.7	0.7	0.7	0.9	0.8
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	0.12						0.12	0.12	0.12	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満						0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満						0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.03						0.03	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	8.1						8.1	8.1	8.1	6.9	8.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	4.8	4.8	4.4	4.7	4.4						4.8	4.4	4.7	5.1	4.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	73	－	－	68						73	68	71	89	87
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	120	－	－	130						130	120	125	160	170
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上･8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8						7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																		
—	水温	℃	－	13.9	15.6	18.0	19.8	22.2	20.1						22.2	13.9	18.3	22.9	23.4
—	気温	℃	－	14.3	18.4	18.4	26.7	23.4	26.8						26.8	14.3	21.3	29.2	27.4
—	残留塩素	mg/L	－	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2						0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。