令和8年度

忍野村役場　中央水系　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　　FAX　055-284-8132
環境大臣登録　第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月28日	5月11日	6月8日	7月13日	8月17日	9月14日							最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	0.3							0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－	－	－	0.14							0.14	0.14	0.14	0.11	0.12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	－	－
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満							0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満							0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	5.1							5.1	5.1	5.1	4.6	5.0
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4							1.4	1.3	1.4	1.5	2.0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	38							38	38	38	38	40
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	－	89							89	89	89	84	94
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
48	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1							8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－	－	－
51	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満
52	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.3	13.5	15.8	16.9	20.0	19.6							20.0	12.3	16.4	20.7	20.7
—	気温	℃	－	13.8	14.3	21.0	23.1	22.1	22.5							23.1	13.8	19.5	29.2	26.4
—	残留塩素	mg/L	－	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2							0.3	0.1	0.2	0.3	0.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合							－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。